

修理 1 說明：

標註部分下水稍大會漏水

- 1.不鏽鋼軟管可換成不鏽鋼 U 型管
- 2.入牆壁處口會倒流出水
- 3.水槽下出口接管處會出水，目前用防水膠帶臨時處理，不夠安全